



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

REGOLAMENTO CPR UE N. 305/2011

Dichiarazione di prestazione (DOP)

N° 179006

Tipo prodotto

FAMIGLIA CAVI EVAC FTS

Uso previsto

Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco

Fabbricante

KTS s.r.l.
Via Madonna delle Grazie, 53
80018 Mugano di Napoli (Napoli) Italia
Tel: +39 0815713050

Sistema di valutazione e verifica

AVCP 1+

Organismo notificato

N° 2479 L.S. FIRE TESTING INSTITUTE s.r.l.

Prestazione dichiarata

CARATTERISTICHE	PRESTAZIONE	NORMATIVA ARMONIZZATA
Reazione al fuoco :	Cca s1b,d1,a1	EN 50575:2014 + A 1:2016
Sostanze pericolose: Nessuna		

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento UE n°305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato.

Firma del responsabile
Liborio Montella

Mugnano di Napoli, Settembre 2020

KTS s.r.l. Via Madonna delle grazie, 53 - 80018 Mugnano di Napoli (Napoli) Italy
Tel: +39 081 5713050 e-mail: commerciale@ktscables.com

www.ktscables.com

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'



KTS s.r.l.
Via Madonna delle Grazie, 53
80018 Mugnano di Napoli (Napoli)
Tel: +39 081 5713050
e-mail: info@ktscables.com

PRODOTTO: **CAVO EVAC FTS - FTS290M16**

CODICE	DESCRIZIONE
FTS2C	EVAC PH120 2x1.00 Cca
FTS2R	EVAC PH120 2x1.50 Cca
FTS2T	EVAC PH120 2x2.50 Cca
FTS2Q	EVAC PH120 2x4.00 Cca
FTS2E	EVAC PH120 2x6.00 Cca

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del produttore.

Il prodotto indicato è conforme alle seguenti norme :

DIRETTIVA RoHS 2011/65/CE

Coesistenza con cavi di cat. 1 C4 U/o 400V CEI UNEL 36763
Non propagazione della fiamma CEI EN 60332-1-2
Non propagazione dell'incendio IEC 60332.3.25
Cavi antincendio CEI 20-105 v2
Resistenza al fuoco PH 120 CEI 20-36/4 EN 50200
Isolanti e Guaine CEI EN 50363
Bassa emiss. di fumi e gas CEI 20-37 EN 50267-2-3
Reazione al fuoco EN 50575 CLASSE Cca s1b,d1,a1

